



OZNACZENIA:

- projektowana inst. gazowa (lokale)
- projektowana inst. gazowa
- ⊗ - projektowany gazomierz w metalowej szafce wentylowanej
- ⊗ - projektowany zawór odcinający w metalowej szafce wentylowanej
- ⊗ - kuchnia gaz 4-palnikowa
- - wentylacja
- ⊗ - projektowany zawór odcinający przed gazomierzem
- ⊗ - czujnik gazu

UWAGA:

1. Przed przystąpieniem do wykonywania prac należy zapoznać się z przebiegiem kanałów i instalacji elektrycznej.
2. Wszystkie przebicia wykonywać po akceptacji i pod nadzorem inspektora d/s budowlanych.
3. Przy wykonywaniu instalacji gazowej należy zachować bezpieczną odległość od urządzeń iskrzących.
4. Przejścia przez stropy i ściany wykonać w tulejach ochronnych.
5. Pomieszczenia w których są zamontowane urządzenia gazowe muszą posiadać sprawną wentylację -potwierdzenie opinią kominiarską.
6. Kucharki gazowe należy montować w odległości nie mniejszej niż 0,5m od okna od jej krawędzi.
7. Kucharki gazowe należy montować w odległości min. 1,0m od gazomierza w rzucie i 3,0m długości przewodu -w rozwinięciu.
8. W części lokali na przedpokojach zabudowa-pawłaczce, należy zapewnić otwieranie drzwi zabudowy.
9. Przy gazomierzach zamontować kurki odcinające.
10. Gazomierze należy montować na stelażach.
11. Należy zapewnić przewietrzanie piwnic, klatek schodowych oraz przedsiionków głównie w miejscach prowadzenia instalacji gazowej. Zapewnić dopływ świeżego powietrza do klatki schodowej z zewnątrz.
12. Kratki wentylacyjne na klatkach schodowych należy zamontować w najwyższym miejscu.

UWAGA:
Wykonanie przekuc dla potrzeb wentylacji należy wykonać po uzyskaniu akceptacji inspektora d/s budowlanych.

Wszystkie elementy ujęte w części opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujęte w części opisowej winny być traktowane jakby były ujęte w obu. W przypadku wątpliwości co do interpretacji niniejszej dokumentacji, powinno wyjsnić się je z Jednostką Projektową.

AKPIA-PURT PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG ROZWOJU TECHNIKI Sp. J. 02-492 Warszawa, ul. Brzozdowa 10/9 NIP: 526-116-111 Adres zakładu: 01-424 Warszawa, ul. Piłsudskiego 98 tel. nr. 22 620-26-21, tel. 602 219 222, e-mail: akpia@akpia.com	
INWESTOR	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANOWA OGŃSKÓ V, MICKIEWICZA 4-16 01-517 WARSZAWA
OBIEKT	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ul. MICKIEWICZA 4-16 01-517 WARSZAWA
NAZWA PROJEKTU	WYMIANA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU
NAZWA RYSUNKU	RZUT PARTRU CZ.1
SKALA	1:100 DATA PAŹDZIERNIK 2016
PROJEKTOWAŁ	ZESPÓŁ AUTORSKI BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE
OPRACOWAŁ	mgr inż. Barbara Nowakowska Nr upraw. MP/0504/P005/12 Podpis: [Signature]
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Bartłomiej Uściński Nr upraw. MZ/0477/P005/10 Podpis: [Signature]
PROJEKT BUDOWLANY	SANITARNA 04/18 0