



MICKIEWICZA 16

#### OZNACZENIA:

- projektowana inst. gazowa (lokale)
- projektowana inst. gazowa
- ⊗ - projektowany gazomierz w metalowej szafce wentylowanej
- ⊗ - projektowany zawór odcinający w metalowej szafce wentylowanej
- ⊗ - kuchenka gaz 4-palnikowa
- KG4P - wentylacja
- - projektowany zawór odcinający przed gazomierzem
- ⊗ - czujnik gazu

#### UWAGA:

1. Przed przystąpieniem do wykonywania przebieg należy zapoznać się z przebiegiem kanałów i instalacji elektrycznej.
2. Wszystkie przebiegi wykonywać po akceptacji i pod nadzorem inspektora d/s budowlanych.
3. Przy wykonywaniu instalacji gazowej należy zachować bezpieczną odległość od urządzeń iskrzących.
4. Przebiegi przez stropy i ściany wykonać w tulejach ochronnych.
5. Pomieszczenia w których są zamontowane urządzenia gazowe muszą posiadać sprawną wentylację - potwierdzenie opinią kominiarską.
6. Kucharki gazowe należy montować w odległości nie mniejszej niż 0,5m od okna od jej krawędzi.
7. Kucharki gazowe należy montować w odległości min. 1,0m od gazomierza w rzucie i 3,0m długości przewodu - w rozwinięciu.
8. W części lokali na przedpokojach zabudowa - pawlaczce, należy zapewnić otwieranie drzwi zabudowy.
9. Przy gazomierzach zamontować kurki odcinające.
10. Gazomierze należy montować na szelkach.
11. Należy zapewnić przewietrzanie piwnic, klatek schodowych oraz przedpokojów głównie w miejscach prowadzenia instalacji gazowej. Zapewnić dopływ świeżego powietrza do klatek schodowej z zewnątrz.
12. Kratki wentylacyjne na klatkach schodowych należy zamontować w najwyższym miejscu.

**UWAGA:**  
Wykonanie przekuć dla potrzeb wentylacji należy wykonać po uzyskaniu akceptacji inspektora d/s budowlanych.

Wszystkie elementy ujęte w części opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujęte w części opisowej winny być traktowane jakby były ujęte w obu.  
W przypadku wątpliwości co do interpretacji niniejszej dokumentacji, powinna wyrażać się z Jednostką Projektową.

AKPIA-PURT PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG ROZWOJU TECHNIKI Sp. J. 02-492 Warszawa, ul. Brzostowa 100A Adres zakładu: 01-424 Warszawa, ul. Al. Prymasa Tysiąclecia 66, tel./fax: 22 620 25 21, tel. 602 219 722, e-mail: akpia@akpia.com	
K. Kamiński & Ska NIP: 526-011-08-11	
INWESTOR	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA OGNSKO V, MICKIEWICZA 4-16 01-517 WARSZAWA
OBIEKT	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ul. MICKIEWICZA 4-16 01-517 WARSZAWA
NAZWA PROJEKTU WYMIANA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU	
NAZWA RYSUNKU	RZUT 2 PIĘTRO CZ.2
SKALA	1:100 DATA PAŹDZIERNIK 2016
ZESPÓŁ AUTORSKI	
BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE	
PROJEKTOWAŁ	Nr upraw. MP/0504/POOS/12
mgr inż. Barbara Nowakowska	Podpis:
opracowanie do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepła, wentylacji, gazów, wodociąg.	
OPRACOWAŁ	Podpis:
SPRAWDZIŁ	Podpis:
mgr inż. Bartłomiej Uściński	Nr upraw. MW/0477/POOS/10
opracowanie do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepła, wentylacji, gazów, wodociąg.	
PROJEKT BUDOWLANY	SANITARNA 09/18 0
data	branża
Nr rysunku	metraż