



MICKIEWICZA 16

OZNACZENIA:

- projektowana inst. gazowa (lokale)
- projektowana inst. gazowa
- ⊗ - projektowany gazomierz w metalowej szafce wentylowanej
- ⊗ - projektowany zawór odcinający w metalowej szafce wentylowanej
- ⊗ - kuchenka gaz 4-palnikowa
- KG4P - wentylacja
- ⊗ - projektowany zawór odcinający przed gazomierzem
- ⊗ - czujnik gazu

UWAGA:

1. Przed przystąpieniem do wykonywania przebieć należy zapoznać się z przebiegiem kanałów i instalacji elektrycznej.
2. Wszystkie przebiecia wykonywać po akceptacji i pod nadzorem inspektora d/s budowlanych.
3. Przy wykonywaniu instalacji gazowej należy zachować bezpieczną odległość od urządzeń iskrzących.
4. Przejścia przez stropy i ściany wykonać w tulejach ochronnych.
5. Pomieszczenia w których są zamontowane urządzenia gazowe muszą posiadać sprawną wentylację - potwierdzenie opinią kominiarską.
6. Kuchenki gazowe należy montować w odległości nie mniejszej niż 0,5m od okna od jej krawędzi.
7. Kuchenki gazowe należy montować w odległości min. 1,0m od gazomierza w rzucie i 3,0m długości przewodu - w rozwinięciu.
8. W części lokali na przedpokojach zabudowa - pawłaczce, należy zapewnić otwieranie drzwi zabudowy.
9. Przy gazomierzach zamontować kurki odcinające.
10. Gazomierze należy montować na sztelcach.
11. Należy zapewnić przewietrzanie piwnic, klatek schodowych oraz przedsińców głównie w miejscach prowadzenia instalacji gazowej. Zapewnić dopływ świeżego powietrza do klatki schodowej z zewnątrz.
12. Kratki wentylacyjne na klatkach schodowych należy zamontować w najwyższym miejscu.

UWAGA:
Wykonanie przekuć dla potrzeb wentylacji należy wykonać po uzyskaniu akceptacji inspektora d/s budowlanych.

Wszystkie elementy ujęte w części opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujęte w części opisowej winny być traktowane jakby były ujęte w obu. W przypadku wątpliwości co do interpretacji niniejszej dokumentacji, powinno wyjasnić się je z Jednostką Projektową.

AKPIA-PURT PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG ROZWOJU TECHNIKI Sp. J. 02-492 Warszawa, ul. Brzostowa 100J Adres zakładu: 01-424 Warszawa, ul. Al. Prymasa Tysiąclecia 66, tel./fax: 22 620 25 21, tel. 602 219 722, e-mail: akpia@akpia.com		K. Kamiński & Ska NIP 526-011-08-11	
INWESTOR	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA OGNSKO V. MICKIEWICZA 4-16 01-517 WARSZAWA		
OBIEKT	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ul. MICKIEWICZA 4-16 01-517 WARSZAWA		
NAZWA PROJEKTU	WYMIANA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU		
NAZWA RYSUNKU	RZUT 3 PIĘTRO CZ.2		
SKALA	1:100	DATA	PAŹDZIERNIK 2016
ZESPÓŁ AUTORSKI			
BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE			
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Barbara Nowakowska		
OPRACOWAŁ	mgr inż. Bartłomiej Uściński		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Bartłomiej Uściński		
PROJEKT BUDOWLANY	SANITARNA	11/18	0